



CONCELLO DE TORDOIA.- (A Coruña)

Pontepedra-Cabaleiros 15683 (TORDOIA-A Coruña) C.I.F. P-1508500-D Teléfonos: 981.69.00.01 - FAX.: 981.69.00.05

AUDITORIA SOBRE PÉRDIDAS DE AUGA NAS REDES DE ABASTECIMENTO

BALANCE HÍBRIDO 2025

Agua subministrada 155.773 m ³	Consumo autorizado rexistrado		Consumo facturado rexistrado 71,43% 111.272 m³	
	77,4%	120.573 m ³	Consumo facturado non rexistrado 5,97% 9.301 m³	
	Consumo autorizado non rexistrado Manobras. Purgas rede. Limpeza de depósitos, tubaxes.		Consumo autorizado 0,9% 1.402 m³	ANR 35.200 m³
	Perdas 21,7% 33.798 m ³	Perdas aparentes ou comerciais 9,99% 15.562 m ³	Perdas aparentes inevitables 1,39% 2.165 m³ Consumos non autorizados (fraudes) 0,60% 935 m³ Inexactitude na medición de contadores 8% 12.462 m³	
		Perdas reais 11,7% 18.236 m ³	Perdas reais inevitables 8,03% 12.509 m³ Perdas tecnicamente recuperables 3,68% 5.727 m³	